



Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Broj: 0204-3485/3

Budva, 12.12.2017.god.

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list RCG" br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 8. Pravilnika za sprovođenje postupka za nabavku male vrijednosti broj 0203-3129/6 od 22.09.2017.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore	Lica za davanje informacija: Službenica za javne nabavke, Mirjana Radičević Svetlana Gvozdenović, d.i.g.
Adresa: Popa Jola Zeca bb	Poštanski broj:85310
Sjedište: Budva	PIB (Matični broj): 02116146
Telefon: 033 452 709	Faks: 033 452 685
E-mail adresa: mirjana.radicevic@morskodobro.com	Internet stranica (web): www.morskodobro.com

II Predmet javne nabavke

- a) Vrsta predmeta javne nabavke
Usluge

III Opis predmeta nabavke

Dopuna glavnog projekta za rekonstrukciju pristaništa na Opatovu, shodno geomehaničkom elaboratu

IV procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 5.000,00 EUR-a sa uračunatim PDV-om

Predmet javne nabavke se nabavlja: cjelina

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponudač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduju licence za:

- Izradu projekata konstrukcija za arhitektonske objekte i druge građevinske objekte

Ponudač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

- Izradu projekata konstrukcija za arhitektonske objekte i druge građevinske objekte

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem: Izjave o ispunjenosti uslova datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

VI Tehničke karakteristike nabavke:

Tip projekta	12	2014
Ime		
Broj projekta	012-520/15	

Postupajući po Rješenju "TEKTON GROUP" d.o.o. iz Podgorice, br. 27, od 06.05.2014. godine, podnosim sljedeći

067 258 597 PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ

Milovan
Savić

O izvršenoj tehničkoj kontroli Glavnog projekta rekonstrukcije pristaništa u Opatovu na kat. parceli br.741 K.O. Donja Lastva, Opština Tivat, za fazu konstrukcije.

Na osnovu pregleda dokumentacije koja je dostavljena na uvid, konstatuje se sledeće:

I. OSNOVNI NALAZI

1. Invesitor predmetne dokumentacije je JP za upravljanje Morskim Dobrom.
2. Projektnu dokumentaciju za fazu konstrukcije je izradila firma „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. iz Podgorice.
3. Odgovorni projektant za fazu konstrukcije je Mr Branislav Pavićević, dipl.inž.građ. iz Nikšića.
4. Projektna dokumentacija je elaborirana u jednoj knjizi, a sadrži sledeće:

•Opšta dokumentacija:

01. Rješenje o registraciji promjene podataka na ime „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. Podgorica, br. 5-0590233/003, od 05.04.2012.
02. Izvod iz Centralnog registra Privrednih subjekata Poreske uprave na ime „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. Podgorica, br. 5-0590233/003, od 04.09.2012.
03. Rješenje o izdavanju licence za izradu projekata konstrukcije za arhitektonske objekte i drugih građevinskih objekata, na ime „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. Podgorica, br. 05-4414/1, od 01.11.2010.
04. Rješenje o izdavanju licence za izradu geodetskih podloga i elaborata, na ime „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. Podgorica, br. 05-2246/1, od 28.04.2011.
05. Rješenje o izdavanju licence za izradu projekata organizacije i tehnologije građenja objekata, na ime „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. Podgorica, br. 01-559/2, od 22.11.2011.
06. Polisa za osiguranje od odgovornosti, na ime „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. iz Podgorice, izdata od strane „UNIQA“ a.d. Podgorica. Broj polise: 6-7899, izdata za period od 11.10.2012 do 11.10.2013.
07. Rješenje o imenovanju odgovornog projektanta, izdato od strane „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. iz Podgorice.
08. Rješenje o izdavanju licence za izradu projekata konstrukcija za arhitektonske objekte i drugih građevinskih projekata, na ime Mr Branislav Pavićević, dipl.inž.građ. iz Nikšića. Br. 03-5206/1, od 03.08.2009.
09. Rješenje o izdavanju licence za izradu projekata organizacije i tehnologije građenja, na ime Mr Branislav Pavićević, dipl.inž.građ. iz Nikšića. Br. 01-601/2, od 14.09.2012.
10. Potvrda br.04-910, da je Mr Branislav Pavićević, dipl.inž.građ. iz Nikšića član Inženjerske komore Crne Gore, do 01.07.2013.
11. Potvrda, kojom se potvrđuje da su sve faze predmetnog Glavnog projekta međusobno usaglašene.
12. Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije pristaništa Opatovo.

13. Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije-rekonstrukcije pristaništa Opatovo, izdato od strane „Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore“, Budva.

•Tekstualni dio:

01. Tehnički izvještaj.
02. Statički proračun.
03. Predmjer i predračun radova.
04. Grafički prilozi.
 - o Geodezija (list br.0).
 - o Geodezija- novoprojektovano (list br.0A).
 - o Konstrukcija- Plan pozicija (list br.1).
 - o Konstrukcija- Plan oplata (list br.2).
 - o Konstrukcija- Plan armature (list br.3).
 - o Konstrukcija- Pos P, Plan armature (list br.4).
 - o Konstrukcija- Položaj profila (list br.5).
 - o Konstrukcija- Profili 1-4 (list br.6).
 - o Konstrukcija- Profili 5-8 (list br.7).
 - o Konstrukcija- Profili 9-12 (list br.8).

II. OPŠTA OCJENA

•Primjedbe i sugestije:

01. Polisa za osiguranje od odgovornosti, na ime „CIVIL ENGINEER“ d.o.o. iz Podgorice, je istekla 11.10.2013. Neophodno je dostaviti važeću polisu.
02. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, na ime Mr Branislav Pavičević, dipl.inž.građ. iz Nikšića je istekla 01.07.2013. Dostaviti važeću potvrdu za odgovornog projektanta o članstvu u IKCG.
03. Nije priložen ugovor između Investitora i Projektne organizacije. Priložiti.
04. Projektni zadatak nije ovjeren i potpisan od strane Investitora.
05. U katastru tk instalacija, izdatom od strane „Crnogorski Telekom“ a.d. Podgorica, je navedeno da „izgradnja pomenutog šetališta ugrožava tk infrastrukturu CG Telekom, neophodno je da korisnik istu izmjesti o svom trošku, iil prilagodi trasu već postavljenoj tk infrastrukturi, kako je nebi ugrozio ili eventualno ošteti“. U projektu nije dat nijedan prilog ili komentar po ovom pitanju.
06. U Projektom zadatku, ni u Projektu, nije naveden nijedan podatak o veličini plovila koja se vezuju na predmetnom pristaništu.
07. Prema tehničkom opisu na predmetnoj lokaciji već postoje obodni kameni zidovi kojima se oivičava prostor pristaništa. Nejasno je da li su isti svrstani pod „Zaštitu spomenika kulture“. Pribaviti odgovarajući dokaz ili saglasnost.
08. Za potrebe izrade predmetnog projekta nije rađen Elaborat o geološkim svojstvima terena. Prema Zakonu o geološkim istraživanjima ovaj objekat se može svrstati u kategorije za koje su obavezna detaljna geološka istraživanja. Priložiti Elaborat o detaljnim geološkim istraživanjima, ili pribaviti mišljenje odgovornog lica geotehničke struke (u pisanoj formi) u slučaju da ova ispitivanja nijesu neophodna.
09. Konstruktivni sistem sa potpornim zidovima i zategama u vrhu, je u konceptualnom smislu korektno rješenje.
10. U kontroli stabilnosti na klizanje je nekorektno sračunata vertikalna sila u nivou temeljne spojnice, sa uzimanjem u obzir težine postojećeg

kamenog zida. Prema ličnom iskustvu Revidenta, procijenjena slijeganja u sličnim uslovima za napone u tlu oko 60kN/m² su reda veličine 2.0+4.0cm (dobijeno od u Geomehničkom elaboratu za konkretni projekat). Obzirom da je u temeljnom tlu ispod postojećeg kamenog zida proces slijeganja i konsolidacije u poodmakloj fazi nameće se logičan stav da će se makar u prvoj fazi novi zid oslanjati na postojeći, a ne obrnuto, kako je u proračunu pretpostavljeno. Ovim se znatno smanjuje vertikalna sila u nivou temelja novoprojektovanog zida, pa kriterijum stabilnosti na klizanje neće biti zadovoljen.

11. Nije dat proračun zatega- Pos G2, niti je jasno na koji način se ova sila dalje predaje. Takođe, nije dostavljen proračun za gredu- Pos G3. Napomena: Prenos sile iz zatega se ne smije vršiti u zoni koja pripada aktivnom klinu tla iza potpornog zida.
12. Nije uzet u obzir uticaj pokretnog tereta.
13. Nije sproveden proračun konstrukcije na seizmičke uticaje (uticaj tla i vodene mase na konstrukciju u uslovima projektnog zemljotresa).
14. Konstrukciju bi trebalo provjeriti i na horizontalne sile od vezanih plovila, generisane usled dejstva vjetrova i talasa.
15. Nije priložena osnova konstrukcije na koti temelja.
16. Priloženi profili su nekorektni jer na njima nije prikazana konstrukcija i položaj morskog dna neposredno uz konstrukciju (listovi 6, 7 i 8).
17. Obzirom da je predmetni objekat u zoni stalnih oscilacija nivoa vode (plima i oseka, talasi ...) smatra se da bi trebalo usvojiti barbakane većeg prečnika. Preporučena minimalna vrijednost je 160mm. Usvojeni raspored barbakana se može zadržati.
18. Priložiti detalj veze (kontakta) postojećeg i novoprojektovanog zida, sa posebnim akcentom na fundiranje.

• **Zaključak:**

1. U dostavljenoj projektnoj dokumentaciji uočen je određen broj propusta i nedostataka, kao što je navedeno od tačkom "primjedbe i sugestije".
2. Obzirom na prethodno navedeno, predlaže se Investitoru da predmetni Glavni projekat vrati Projektantu na doradu, te da isti nakon dorade dostavi na ponovni pregled.

Podgorica

Maj 2014.

Izvjestilac za fazu konstrukcije:

Milovan Šoškić dipl.inž.građ.

Shodno Preliminarnom izvještaju revidenta "TEKTON GROUP" br. 102-520/5 od 12.03.2014. godine o izvršenoj tehničkoj kontroli Glavnog projekta rekonstrukcije pristaništa u Opatovu na kat. parceli broj 741 K.O. Donja Lastva, Opština Tivat, potrebno je uraditi Dopunu glavnog projekta za rekonstrukciju pristaništa Opatovo, shodno geomehničkom elaboratu koji je urađen od strane GPC

VII Način plaćanja

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: nakon dobijanja konačnog izvrštaja revidenta u roku od 10 (deset) dana od dobijanja fakture.

Način plaćanja je: virmanski

VIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

Rok pružanja usluge je: 60 (šezdeset) dana od dana zaključivanja ugovora.

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža ponudena cijena

broj bodova 100

Najniža ponudena cijena boduje sa sa 100 bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju se u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

$$C = (C_{min} / C_p) \times 100$$

C_p – ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om,

C_{min} – najniža ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om.

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 h do 15:00 h sati, zaključno sa danom 22.12.2017. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Popa Jola Zeca, 85310 Budva;

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Popa Jola Zeca, 85310 Budva.

Otvaranje blagovremenih ponuda službenica za javne nabavke izvršit će odmah po isticanju roka za prijem ponuda.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju predstavnici ponuđača.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenja o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 (trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XII Drugi informacija

1. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, i drugim jezicima koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisan tekst „ponuda-ne otvaraj“, broj Zahtjeva za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti naziv ponuđača i broj telefona i adresa ponuđača.

2. Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci. Ponuđač koji u ponudi navede da će izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeriti podugovaraču dužan je da u ponudi navede spisak podugovarača sa bližim podacima (naziv, adresa, poslove koje će izvršiti podizvođač i procentualno učešće). Učešće svih podizvođača u izvršenju nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

3. Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti i PDV.

4. Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda,

5. Ponuđač ima pravo tražiti pojašnjenje predmetnog Zahtjeva do dva dana prije dana otvaranja ponuda.

6. Ispravna ponuda je ponuda kojom ponuđači ispunjavaju sve uslove tražene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

7. Neispravna ponuda je ponuda: 1. koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim Zahtjevom; 2. uz koju nije dostavljena dokumentacija utvrđena Zahtjevom; 3. kada ponuđač nije dostavio dokaz o zajedničkom nastupanju ili nisu imenovali nosioca zajedničke ponude; 4. u kojoj nije iskazana cijena, već je ponuđač naveo da nudi cijenu koja je za određeni procenat ili vrijednost niža od ponude sa najnižom cijenom; 5. u kojoj ukupna cijena nije iskazana u skladu sa Zahtjevom; 6. u kojoj je utvrđena računaska greška ponuđene cijene u iznosu višem od 3% vrijednosti ponude; 7. za koju ponuđač nije dao ili je odbio da da traženo objašnjenje ponude; 8. u kojoj visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke.

8. Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

9. Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

10. Naručilac će zaključiti ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.

11. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan dostavi Naručiocu:


- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka;

Prilog ovog Zahtjeva je:


-Obrazac Finansijski dio ponude i

-Izjava o ispunjenju uslova iz tačke V ovog Zahtjeva.

Službenica za javne nabavke
Mirjana Rudićević, dipl.ing.org.rada



Direktor,
Predrag Jelušić, dipl.ekonomista



Dostaviti:

- "CIVIL ENGINEER" DOO PODGORICA

- u spise predmeta,

-a/a

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1	Dopuna glavnog projekta za rekonstrukciju pristaništa na Opatovu, shodno geomehaničkom elaboratu							
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime i prezime)

(potpis)

M.P.

Naziv Ponudača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) dajemo sljedeću:

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da uslove iz člana 65. Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, navedene u tč. V Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: 0204-3485/3 od 12.12.2017. god. u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio ponude.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja _____

M P