

Примљено:	24.05.2021		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0103	230/19		

Ulcinj: 27.05.2021.godine.

## Službena Zabilješka


Dana 26.05.2021. godine, po prijavi građana, izvršili smo zajedničku kontrolu sa pripadnicima komunalne policije, lokacije Rt Đerani, odnosno Velike Skele na Velikoj Plaži, i konstatovali:

- Da je na Rtu Đerani došlo do oštećenja kanalizacione cijevi koja se izliva duboko u more. Oštećenje je takve vrste da su se otpadne vode izlivala sa jedne strane u more, a sa druge strane na čitavoj površini Velike Skele, tj. u neposrednoj blizini postojećeg objekta 6.1, gdje se obavlja ugostiteljska djelatnost.

U trenutku kontrole, pumpa koja ispumpava otpadne vode sa kolektora na ovoj cijevi je bila isključena, tako da nije bilo izlivanja otpadnih voda.

Istoga trenutka, obavještena je JP Vodovod i Kanalizacija Ulcinj.

Takođe, na naš zahtjev, od strane D.O.O. „Komunalne Djelatnosti“, ULCINJ, obavljeno je ispiranje prostora, na kojem su se izlivala otpadne vode.



U prilogu fotografije sa lica mjesta.